

江苏省交通规划设计院股份有限公司

会议记录（纪要）单

编号：20170314

第 1 页共 1 页


会议主题	贵州省 2016 年温泉等 14 对服务区创建工程项目设计施工总承包 院级评审会		
时 间	2017. 04. 05	地 点	建筑二所会议室
召集部门(人)	项目组相关人员	主持人	宋端菊
会 议 记 录 (纪 要)	一. 评审意见，存在问题及调整意见： 1、服务区尽量考虑雨污分流系统。 2、场地改造时考虑管线布置沿侧边设置，减少场地开挖。 3、服务区外接水源考虑压力损失，场地打井需考虑水源安全问题。 （本栏不够可附页）		
记录人	朱 睿	签发人	刘 和

江苏省交通规划设计院股份有限公司

实施纪要跟踪单

编号：20170314

第 1 页共 1 页

项目名称	贵州省 2016 年温泉等 14 对服务区创建工程项目设计施工总承包院级评审会		
设计部门	建筑二所	阶段	施工图
存在问题	改进措施	责任人	查验人意见/日期:
1、所有住服务区尽量考虑雨污分流系统。 2、场地改造时考虑管线布置沿侧边设置,减少场地开挖。 3、服务区外接水源考虑压力损失,场地打井需考虑水源安全问题。	1、已设计雨污分流系统。 2、已考虑。 3、已考虑。	王唯伟	已查验 袁国庆
部门负责人检查落实情况:		主管副总工/专业副总工意见:	
 签署/日期:		 签署/日期:	

会议主题：贵州省 2016 年温泉等 14 对服务区创建工程项目设计施工总承包

院级评审会

第 1 页 共 1 页

参 会 人 员 签 到 表					
序号	姓 名	部 门	序号	姓 名	部门
1			21		
2			22		
3			23		
4			24		
5	张明福		25		
6	朱睿		26		
7	袁国庆		27		
8	叶昕		28		
9	杨红		29		
10	王		30		
11	王海		31		
12	侯程		32		
13	于琦		33		
14	王唯伟		34		
15			35		
16			36		
17			37		
18			38		
19			39		
20			40		