

韶关市住房和城乡建设管理局

韶市建复字〔2020〕12号

市住建管理局关于韶州体育公园及配套工程 初步设计审查的批复

韶关市政府投资建设项目代建管理局：

你单位报来《关于韶州体育公园及配套工程初步设计评审的申请》及有关资料收悉，经我局组织评审专家及市直有关部门共同审查，现就有关事项批复如下：

一、由武汉袁培煌建筑设计事务所和中设设计集团股份有限公司联合体编制的初步设计文件依据充分，内容和深度基本达到初步设计文件编制要求，原则同意该初步设计方案。

二、在下一步施工图设计时，业主单位和设计单位应根据专家组和各有关部门建议和意见，以及国家有关现行设计规范作进一步修改和完善。

三、进一步优化设计，按照现行有关文件核实造价，将工程造价控制在发改部门核准的项目总投资范围内。

- 附件：1. 专家组审查意见
2. 专家组名单

(此页无正文)

韶关市住房和城乡建设管理局
2020年4月10日



韶州体育公园及配套工程初步设计专家评审意见

韶关市住房和城乡建设管理局根据韶关市政府投资建设项目代建管理局的申请，于2020年3月26日组织召开了韶州体育公园及配套工程初步设计专家评审会，参加本次会议的有专家组成员（名单附后）以及武江区政府、市发改局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市文广旅体局、市代建局、市土地储备中心、市供电局、市水务投资集团、市提升办、市交警支队、韶关港华燃气有限公司以及勘察设计单位。参会单位及专家组听取了勘察设计单位对初步设计的汇报，对初步设计文件进行评审。专家组经过认真讨论，认为初步设计编制依据充分，设计文件内容完整，达到初步设计编制深度要求，原则通过初步设计方案。建议在施工图设计过程中对以下几点问题进一步补充完善，并进行优化设计。

- 一、该项目需按照规定的程序完善相关报批手续；
- 二、机动车开口应符合规划设计条件要求，建议结合场地功能布局、人流车流疏散和公交停靠站点，优化场地出入口布置和交通组织设计，并落实充电桩的设施技术要求；
- 三、结合防洪水位线和韶州大桥辅道标高，补充场地竖向设计，并结合上位规划，明确雨污水管管径；
- 四、应结合场地地形、工程地质及水文地质条件，合理选择基础型式；
- 五、根据地勘报告，优化路面结构设计和路基基础处理方案；
- 六、补充电气专业主要设备材料表及相关电气负荷计算；
- 七、明确体育馆的功能定位，补充绿色建筑专篇；
- 八、根据初设文件并结合修改意见，补充完善工程概算，合理优化工程造价。

评审专家组组长：

评审专家组成员：

日期：2020年3月26日

韶州体育公园及配套工程初步设计审查会议 聘请专家名单

序号	姓名	单位	职务	职称或执业资格	负责岗位	联系电话
1	陈武波	韶关市建筑设计院	总工程师	建筑学高级工程师	建筑	13602246345
2	邹庆祥	韶关市城乡规划市政设计研究院		建筑结构设计高级工程师	结构	13509861969
3	康小毛	韶关市城乡规划市政设计研究院	技术总监	路桥高级工程师	道路	13680068386
4	欧彦婵	韶关市城乡规划市政设计研究院		城乡规划高级工程师	规划	13826365120
5	黄志坚	韶关市建筑设计院		电气工程高级工程师	电气	15119196734
6	伍思羽	韶关市城乡规划市政设计研究院		给排水设计高级工程师	给排水	13826388893
7	谭静江	韶关市建韶工程造价咨询有限公司		建筑施工高级工程师	暖通	13826377008
8	曹佳良	韶关市建筑设计院		水文地质高级工程师	岩土勘察	13531471716
9	黄立新	韶关市建韶工程造价咨询有限公司	技术负责人	注册造价工程师	造价	13058225075